

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Nahwärmeversorgung Ortsmitte 

Betreiber

Gemeinde Kirchheim am Neckar - Eigenbetrieb Nahwärme 



Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2020 (GEG § 22 (2)) [f_p] 0,37

Emissionsfaktor FW 309-1:2020 (GEG Anl. 9) [f_{CO_2eq}] 0 g_{CO_2eq}/kWh

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 26.02.2028.

ausgestellt am: 26.02.2021

Jens Maier

Gutachter-Nr.: FW609-195 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DEBW0357_FW309-1u7_26022021_2 

